

Augustów dnia: 14.09.2017 r.

Pismo: Dz. T.3441.9/2017  
Dotyczy : NR\_P.N.09/2017

## **Wszyscy uczestnicy postępowania**

Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) przekazuje się treść pytań jakie wpłynęły w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
**„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka do dr. Nr 16 na odcinku od km 1+000 do km 2+000”**

Ogłoszenie zamieszczone w BZP pod nr 582487-N-2017 dnia 2017-09-01 r.

### **Treść pytań wraz z odpowiedziami:**

#### **Branża drogowa**

1. Pozycje: 19 i 20 załączonego przedmiaru mówią o wykonaniu przepustu pod koroną drogi z rur żelbetowych WIPRO. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza użycie rur z PP lub HDPE do wykonania przepustów pod koroną drogi.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza użycie rur z PP lub HDPE do wykonania przepustów pod koroną drogi. Bez względu na rodzaj użytych rur wymagane jest wykonanie prefabrykowanych elementów betonowych na wlotach i wylotach przepustów zgodnie z dokumentacją.**

2. Zwracamy się o zmianę zapisu ujętego w paragrafie 8 umowy:

z zapisu:

„1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

1) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto, wynikającej ze złożonej oferty,

2) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto, wynikającego ze złożonej oferty”

na zapis:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

1) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, wynikającej ze złożonej oferty,

2) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, wynikającego ze złożonej oferty  
oraz z zapisu:

3) „za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, wynikającej ze złożonej oferty, za każdy dzień opóźnienia licząc od dni określonego w§ 2,

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, wynikającego ze złożonej oferty, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.”

na zapis:

3) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wynikającej ze złożonej oferty, za każdy dzień opóźnienia licząc od dni określonego w§ 2 ,

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wynikającego ze złożonej oferty, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SIWZ (wzoru umowy). Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ (wzoru umowy).**

3. Zgodnie z pozycją 48 załączonego przedmiaru oraz SST należy wbudować obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm. Zgodnie z załączonym rysunkiem „Szczegóły prefabrykatów betonowych” (szczegół „C”) obrzeża betonowe mają być o wymiarach 6 x 20 cm. Zwracamy się o wyjaśnienie zaistniałych rozbieżności.

**Odpowiedź: Należy wbudować obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm zgodnie z przedmiarem robót i SST.**

4. Zakres robót objęty w projekcie stałej organizacji ruchu nie pokrywa się z zakresem robót objętych w ww. zadaniu. Zwracamy się o dołączenie do dokumentacji przetargowej projektu SOR, który będzie odpowiadał zakresowi robót na ww. zadaniu.

**Odpowiedź: Załączono część SOR odpowiadającą zakresowi robót na ww. zadaniu.**

Daniel Hiero  
Dyrektor PZD w Augustowie

DYREKTOR  
MIASTOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
w Augustowie  
p.ż. Daniel Hiero