

Augustów dnia: 06.10.2017 r.

Pismo: Dz. T.3441.10/2017

Dotyczy : NR_P.N.10/2017

Wszyscy uczestnicy postępowania

Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) przekazuje się treść pytań jakie wpłynęły w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: :
„Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1206B Głęboki Bród – Strzelcowizna – Gorczyca od km 0+957 do km 2+457”

Ogłoszenie zamieszczone w BZP pod nr 593385-N-2017 z dnia 2017-09-27 r.

Treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Zgodnie z załączonym przedmiarem Zamawiający przewiduje wykonanie warstwy ścieralnej o szerokości 5,5 m. Po wizji w terenie stwierdzono, że istniejąca nawierzchnia bitumiczna w km roboczym posiada następującą szerokość:

1+000 – 5,3 m

1+150 – 5,3 m

1+500 – 5,3 m

1+900 – 5,2 m

2+150 – 5,1 m

Natomiast istniejąca nakładka asfaltowa od km 2+457 ma szerokość 5,1 m.

W związku z powyższym mając na uwadze wykonanie zgodne ze sztuką budowlaną tj. krawędź wykonanej warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej musi mieć podparcie od warstw niżej leżących co pozwala uniknąć spękań na krawędzi wykonanej nawierzchni w trakcie jej eksploatacji.

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę szerokości warstw asfaltowych na:

- Warstwa wyrównawcza – o szer. 5,22 m
- Warstwa ścieralna – o szer. 5,10 m

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że istniejąca nawierzchnia bitumiczna na odcinku objętym zamówieniem posiada szerokość 5,5m. Wyżej wymienione pomiary Wykonawcy prawdopodobnie zostały dokonane bez „odsłonięcia” krawędzi istniejącej nawierzchni przysypanej kruszywem z poboczy.

2. W związku z niewystarczającą szerokością istniejącej nawierzchni do wykonania warstwy wyrównawczej o szerokości 5,5 m zwracamy się do Zamawiającego o zmianę poz. przedmiarowej nr 4 z ilości 618,5 t na ilość właściwą tj: $1500 * 5,22 * 0,075 = 587,25 \text{ t}$

Odpowiedź: Jak w pytaniu Nr 1.

3. W związku z niewystarczającą szerokością istniejącej nawierzchni do wykonania warstwy ścieralnej o szerokości 5,5 m zwracamy się do Zamawiającego o zmianę poz. przedmiarowej nr 5 i 6 z ilości 8250 m² na ilość właściwą tj: $1500 * 5,10 = 7 \text{ 650,00 m}^2$

Odpowiedź: Jak w pytaniu Nr 1.

4. Zgodnie z technologią wykonywania robót przed wykonaniem skropienia nawierzchni asfaltowych należy je oczyścić. W związku z powyższym zwracamy się o zmianę ilości w poz. przedmiarowej nr 2 z 2475,0 m² na ilość $1500 * 5,22 + 1500 * 5,10 = 15 \text{ 480,00 m}^2$

Odpowiedź: Jak w pytaniu Nr 1.

5. W związku z niewystarczającą szerokością istniejącej nawierzchni do wykonania warstwy wyrównawczej i ścieralnej o szerokości 5,5 m Zwracamy się o zmianę ilości wykonanego skropienia w poz. przedmiarowej nr 3 z ilości 16 500,00 m² na ilość właściwą tj. $1500 * 5,22 + 1500 * 5,10 = 15 \text{ 480,00 m}^2$

Odpowiedź: Jak w pytaniu Nr 1.

6. W związku z zapisami SIWZ pkt 18 dotyczącymi kryteriów wyboru zwracamy się o zmianę zapisów:

Punkt 18.2 z:

„Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi podlegający ocenie w ramach kryterium wymagany przez Zamawiającego 5 lat od daty wskazanej w Protokole Odbioru.”

Na:

Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi podlegający ocenie w ramach kryterium wymagany przez Zamawiającego **2 lata** od daty wskazanej w Protokole Odbioru.

Punkt 18.3 z:

„Najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi podlegający ocenie w ramach kryterium uwzględniony do oceny ofert 7 lat od daty wskazanej w Protokole Odbioru.”

Na:

Najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi podlegający ocenie w ramach kryterium uwzględniony do oceny ofert **4 lata** od daty wskazanej w Protokole Odbioru.

Punkt 18.6 z:

2 Okres gwarancji i rękojmi	<i>W kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” (G) Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie w następujący sposób: :</i> <i>- za okres gwarancji i rękojmi wynoszący 5 lat - 0 pkt.</i>
--	--

	<p>- za okres gwarancji i rękojmi wynoszący 6 lat – 20 pkt.</p> <p>- za okres gwarancji i rękojmi wynoszący 7 lat – 40 pkt.</p>
--	---

Na:

<p>2</p> <p>Okres gwarancji i rękojmi</p>	<p>W kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” (G) Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie w następujący sposób: :</p> <p>- za okres gwarancji i rękojmi wynoszący 2 lata - 0 pkt.</p> <p>- za okres gwarancji i rękojmi wynoszący 3 lata – 20 pkt.</p> <p>- za okres gwarancji i rękojmi wynoszący 4 lata – 40 pkt.</p>
---	--

Wymagany okres 7 lat gwarancji przez Zamawiającego oraz technologia wzmocnienia w postaci nakładki w ilości poniżej 175 kg mieszanki mineralno asfaltowej na 1 m² (3 cm ACW + 4 cm ACS) nie mają odzwierciedlenia w żadnym technicznym dokumencie. Zwracamy tu uwagę że nawet Wytyczne techniczne WT 2 z roku 2008 w części dotyczącej **pkt 9.3 Reklamacje** zapisy dotyczące remontu wskazywały 4 letni okres gwarancji dla warstw wzmacniających charakteryzujących się zużyciem materiału powyżej 180kg/m² lub grubszych niż 7,5 cm.

Cytat z WT-2:

”

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008

9.3.2.2. Remont

We wszystkich pozostałych wypadkach poza pełną przebudową nawierzchni (częściowa przebudowa, wymiana warstwy lub kilku warstw nawierzchni itp.) okres gwarancyjny wynosi:

- 2 lata:
 - asfaltowa warstwa ścieralna o minimalnej grubości 2,5 cm (lub ilości użytego materiału co najmniej 55 kg/m²) i położona na podłożu asfaltowym;
- 3 lata:
 - asfaltowa warstwa podbudowy;
 - pakiet dwuwarstwowy składający się z warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej o grubości do 7,5 cm (lub ilości użytego materiału do 180 kg/m² włącznie);
- 4 lata:
 - warstwy wzmocniające nawierzchni, charakteryzujące się zużyciem materiału powyżej 180 kg/m² lub grubszych niż 7,5 cm.

”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SIWZ i podtrzymuje jej dotychczasowe zapisy. Wymagany okres rękojmi i gwarancji wynosi 5 lat. Wykonawca może wydłużyć ten okres do 6 lub 7 lat uzyskując dodatkowe punkty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Przytoczone Wytyczne techniczne WT 2 z roku 2008 są niekatulane i zostały zastąpione Wytycznymi z roku 2010, które nie określają powyższej kwestii. Ponadto wytyczne te dotyczą dróg projektowanych/wykonywanych dla nacisku pojedynczej osi 100 kN, podczas gdy dla dróg powiatowych dopuszczalnym naciskiem osi pojedynczej jest siła 80 kN. Dodatkowo zgodnie z Art. 568. § 1 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), gdy chodzi o nieruchomości, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem pięciu lat.

7. Pragniemy poinformować Zamawiającego, że w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 6 wykonanie remontu z okresem gwarancji 7 lat wymagać będzie skalkulowania w ofercie kosztu oraz wykonania wyrównania istniejącej nawierzchni w minimalnej ilości 125 kg/m² tj. 5 cm wraz z 4 cm warstwy ścieralnej (100 kg/m²), co da łączny pakiet warstw asfaltowych 225 kg/m² tj. 9 cm. Powyższe w bardzo znaczący sposób zwiększy koszt inwestycji.

Odpowiedź: Jak w pytaniu Nr 6.

Daniel Hiero
Dyrektor PZD w Augustowie

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Augustowie
inż. Daniel Hiero