

Augustów dnia: 21.02.2018 r.

Pismo: Dz. T.3441.1/2018

Dotyczy : NR_P.N.1/2018

Powiatowy Zarząd Dróg
16-300 Augustów, ul. Woj. Polskiego 54
tel. 87 643 44 20, fax 87 643 54 54
REGON 790675890, NIP 846-14-28-349

Wszyscy uczestnicy postępowania

Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) przekazuje się treść pytań jakie wpłynęły w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B – Licealna w Augustowie.”
Ogłoszenie nr 516423-N-2018 z dnia 2018-02-09 r.

Treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Według § 6 pkt. 2 wzoru umowy Zamawiający stwierdza, że przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy, a wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczałtowe. Wobec tego zapisu zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie projektu wykonawczego umożliwiającego dla Wykonawcy szczegółowe wyliczenie ilości rzeczywistych i niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego.

2. Prosimy o załączenie projektu wykonawczego branży kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego branży kanalizacji deszczowej.

3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu na ul. Licealną.

Odpowiedź: W ciągu ulicy Licealnej pozostaje istniejąca organizacja ruchu poza wykonaniem przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Osiedlową oraz oznakowaniem miejsc dla osób niepełnosprawnych.

4. W pozycji nr 15 przedmiaru robót ul. Hoża Zamawiający przyjmuje wymianę gruntu. Zwracamy się z prośbą o załączenie dokumentacji geotechnicznej zawierającej w szczególności profile wierceń wraz z przekrojami wyklinowującymi grunty słabonośne, celem wyliczenia rzeczywistych ilości robót ziemnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej.

5. Zwracamy się z prośbą o wskazanie odcinka, na którym prowadzona ma być wymiana gruntu oraz o dodanie pozycji kosztorysowych uwzględniających odbudowę chodnika i parkingów po zakończonej wymianie.

Odpowiedź: Założono wymianę gruntu na odcinku łącznej długości ok 40 mb. pod jezdnią na wysokości tzw. „Białego domku”, wobec czego nie ma potrzeby odbudowy chodnika i parkingów.

6. W pozycji nr 35 i 36 przedmiaru robót ul. Hoża Zamawiający przyjmuje 27 słupków i 40 tarcz do zamontowania, natomiast według zamieszczonej SOR należy zamontować 36 słupków i 53 tarcze. Prosimy o wskazanie prawidłowej ilości znaków do zamontowania.

Odpowiedź: Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem robót .

7. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie czy zamierza wykonać i oznakować miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Odpowiedź: Należy przyjąć wykonanie 8 szt. miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, które należy oznakować zgodnie z §1 pkt 2 lit. D Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku, zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1314);

8. Zgodnie z SST dotyczącym rozbiórki Zamawiający wskazuje, że materiał w postaci trylinki oraz płyt chodnikowych stanowi własność Inwestora i należy zagospodarować go zgodnie z zaleceniami Inwestora. Prosimy o konkretne wskazanie formy zagospodarowania, celem poprawnego wykonania wyceny.

Odpowiedź: Materiały w dobrym stanie i nadające się do ponownego wbudowania należy dostarczyć oczyszczone, posegregowane i spaletowane na plac składowy PZD przy ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów, natomiast materiały nie nadające się do ponownego wykorzystania muszą zostać poddane utylizacji lub zagospodarowaniu przez Wykonawcę robót.

9. Prosimy o wskazanie na PZT ul. Licealnej drzew przeznaczonych do wycinki.

Odpowiedź: Załączamy mapy z zaznaczonymi drzewami przeznaczonymi do wycinki w ciągu ul. Licealnej.

10. Prosimy o wskazanie na PZT ul. Licealnej oraz ul. Hożej drzew przeznaczonych do posadzenia.

Odpowiedź: Lokalizacja drzew do posadzenia zostanie wskazana na etapie wykonywania robót.

11. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie SST dotyczącego sadzenia drzew.

Odpowiedź: Załączamy SST dotyczące sadzenia drzew.

12. Zwracamy się z prośbą o dodanie pozycji kosztorysowych na ul. Hożej regulacja zaworów wodociągowych i włączów kanałowych oraz o podanie ilości do wyregulowania.

Odpowiedź: Zakłada się wykonanie konstrukcji jezdni od podstaw lub odtworzenie istniejącej nawierzchni wobec czego regulacje należy wykonać w ramach tych robót lub nie zachodzi konieczność wykonywania regulacji.

13. W punkcie 18.4 SIWZ Zamawiający dopuszcza zaproponowanie okresu gwarancji 5, 6 lub 7 lat, natomiast w punkcie 18.6 SIWZ Zamawiający dopuszcza zaproponowanie okresu gwarancji 3, 4 lub 5 lat. Zwracamy się z prośbą o wskazanie prawidłowej oceny punktowej za gwarancje.

Odpowiedź: Wymagany okres rękojmi i gwarancji to 3, 4 lub 5 lat. Zamawiający poprawia omyłkę w treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

Przed zmianą jest:

18.2 Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi podlegający ocenie w ramach kryterium wymagany przez Zamawiającego 5 lata od daty wskazanej w Protokole Odbioru.

18.3 Najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi podlegający ocenie w ramach kryterium uwzględniony do oceny ofert 7 lat od daty wskazanej w Protokole Odbioru.

18.4 Wykonawca może zaproponować okres gwarancji i rękojmi w pełnych latach tj. 5,6 lub 7 lat.

18.5 Oferta wykonawcy który proponuje okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 5 lata zostanie odrzucona.

Po zmianie jest:

18.2 Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi podlegający ocenie w ramach kryterium wymagany przez Zamawiającego 3 lata od daty wskazanej w Protokole Odbioru.

18.3 Najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi podlegający ocenie w ramach kryterium uwzględniony do oceny ofert 5 lat od daty wskazanej w Protokole Odbioru.

18.4 Wykonawca może zaproponować okres gwarancji i rękojmi w pełnych latach tj. 3,4 lub 5 lat.

18.5 Oferta wykonawcy który proponuje okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 3 lata zostanie odrzucona.

Daniel Hiero
Dyrektor PZD w Augustowie

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
W Augustowie
103 Daniel Hiero

