

Augustów dnia: 29.03.2018 r.

Pismo: Dz. T.3441.5/2018
Dotyczy : NR_P.N.5/2018

Powiatowy Zarząd Dróg
16-300 Augustów, ul. Woj. Polskiego 54
tel. 87 643 43 93, fax 87 643 54 54
REGON 790075670, NIP 846-14-28-349

Wszyscy uczestnicy postępowania

Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje się treść pytań jakie wpłynęły w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1195B Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki od km 0+000 do km 0+985.”

Ogłoszenie nr 533914-N-2018 z dnia 2018-03-20 r.

Treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Dotyczy poz.14 Proszę o określenie rodzaju mieszanki mineralno - asfaltowej w SST występującej rozbieżność?.

Odpowiedź: Warstwę ścierną należy wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S.

Daniel Hiero
Dyrektor PZD w Augustowie

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Augustowie
inż. Daniel Hiero