

Augustów dnia: 30.08.2018 r.

Pismo: Dz. T.3441.12/2018  
Dotyczy : NR\_P.N.12/2018

## **Wszyscy uczestnicy postępowania**

Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje się treść pytań jakie wpłynęły w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Program naprawy nawierzchni ulic powiatowych w Augustowie**”  
Ogłoszenie nr 605537-N-2018 z dnia 2018-08-20 r.

### **Treść pytań wraz z odpowiedziami:**

#### **ZESTAW I**

1. Zwracamy się o potwierdzenie, iż wykonanie REGULACJI ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ ( włączów kanałowych, kratki ściekowych, zaworów wodociągowych)  **należy wykonać po ułożeniu warstwy ścieralnej.**

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie regulacji elementów infrastruktury podziemnej (włączów kanałowych, kratki ściekowych, zaworów wodociągowych) po ułożeniu warstwy ścieralnej.**

2. W związku z zapisem SST D-03.02.01a. Regulacja pionowa elementów infrastruktury podziemnej (studnie, kratki , zawory) pkt.1,5a Uszkodzone kratki, włązy lub skrzynki zakwalifikowane do wymiany podczas przeglądu technicznego przed pracami drogowymi **Wykonawca zobowiązany jest pozyskać u gestora danej sieci uzbrojenia podziemnego”**

Zwracamy się o **zamianę** zapisu:

„.....Uszkodzone kratki, włązy lub skrzynki zakwalifikowane do wymiany podczas przeglądu technicznego przed pracami drogowymi **Inwestor zobowiązany jest pozyskać u gestora danej sieci uzbrojenia podziemnego i przekazać wykonawcy.**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. Zapis SST D-03.02.01a. Regulacja pionowa elementów infrastruktury podziemnej (studnie, kratki , zawory) pkt.1,5a Uszkodzone kratki, włązy lub skrzynki zakwalifikowane do wymiany podczas przeglądu technicznego przed pracami drogowymi **Wykonawca zobowiązany jest pozyskać u gestora danej sieci uzbrojenia podziemnego”****

Zastępuje się zapisem:

„.....Uszkodzone kratki, włązy lub skrzynki zakwalifikowane do wymiany podczas przeglądu technicznego przed pracami drogowymi **Inwestor zobowiązany jest pozyskać u gestora danej sieci uzbrojenia podziemnego i przekazać wykonawcy.**

#### **ZESTAW II**

1. Umowa § 6 pkt1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót ustala się **zgodnie z kosztorysem ofertowym na kwotę ryczałtową brutto:.....**

**Zwracamy się o jednoznaczne określenie sposobu rozliczenia poprzez dokonanie korekty zapisu w umowie, proponujemy:**

§ 6 pkt1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót ustala się **zgodnie z kosztorysem ofertowym na kwotę brutto:**.....

**Odpowiedź: Zapis umowy jednoznacznie określa ryczałtowy sposób rozliczenia. Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę.**

2. Umowa § 6 pkt2 ) Z uwagi na ryczałtowy rodzaj wynagrodzenia Przedmiar Robot ma charakter pomocniczy. W razie wątpliwości uważa się, że w ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót koniecznych dla osiągnięcia przedmiotu Umowy zdefiniowanego w § 1. W przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiegokolwiek pozycji Przedmiaru, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w Przedmiarze Robot koniecznych do wykonania na podstawie Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania w ramach Wynagrodzenia określonego w ust.1.

**Zwracamy się o wykreślenie tego zapisu z umowy,**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tego zapisu.**

3. Umowa § 6 pkt.3 mówi

3) Jeżeli zakres robót wskutek zmian wprowadzonych przez Zamawiającego ulegnie **zmniejszeniu**, Zamawiający może stosownie obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy. Wartość w/w zmian będzie ustalana w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy.

**Zwracamy się o dodanie pkt. 3.1**

Jeżeli zakres robót wskutek zmian wprowadzonych przez Zamawiającego ulegnie **zwiększeniu**, Wartość w/w zmian będzie ustalana w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zapis dotyczy sytuacji w której Zamawiający np. odstąpi od realizacji części zamówienia. Zakres zamówienia nie może być rozszerzony. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w/w zapisu.**

4. Umowa § 8 pkt.1,2 mówi

1)w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto, wynikającej ze złożonej oferty,

2)w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto, wynikającej ze złożonej oferty,

**Zwracamy się o zmianę wysokości kary 50% na powszechnie stosowaną 10%**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę.**

5. Umowa § 8 pkt.3 mówi

3)za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, wynikającej ze złożonej oferty, za każdy dzień opóźnienia licząc od dni określonego w § 2 ,

**Zwracamy się o zmianę wysokości kary z 1% na 0,1%**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę.**

6. Umowa § 8 pkt.4 mówi

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, wynikającego ze złożonej oferty, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

*Zwracamy się o zmianę wysokości kary z 1% na 0,05%*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę.**

7. Umowa § 8 pkt.5 mówi

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki,

*Zwracamy się o zmianę wysokości kary z 1000 zł na 100zł*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę.**

8. Umowa § 8 pkt.9 mówi

9) w innych niż określone w pkt. 1-9 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wynikającego ze złożonej oferty

Z uwagi na niejednoznaczny i niewyczerpujący opis przedmiotu zamówienia przedstawiony w załączonej dokumentacji przetargowej ( art. 29 ust.1 Pzp) , *zwracamy się o wykreślenie tego zapisu z umowy,*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tego zapisu z umowy.**

8. W przedmiocie zamówienia występuje bardzo duża ilość elementów ( włączów kanałowych, kratki ściekowych, zaworów wodociągowych) przeznaczonych do regulacji bądź wymiany. *W związku z powyższym zwracamy się o wydłużenie terminu zakończenia robót do dnia 20.11.2018r.*

**Odpowiedź: Wydłuża się termin zakończenia robót do dnia 20 listopada 2018 r. przy czym roboty w zakresie nawierzchni bitumicznych muszą zostać zakończone do 19 października 2018r.**

**Pkt.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

**Zamówienie będzie realizowane w terminie: do 20 listopada 2018 r. przy czym roboty w zakresie nawierzchni bitumicznych muszą zostać zakończone do 19 października 2018 r.**

**§ 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:**

**Roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca wykona w terminie do 20 listopada 2018 r. przy czym roboty w zakresie nawierzchni bitumicznych muszą zostać zakończone do 19 października 2018 r.**

9. W związku z zapisem SST D-03.02.01a. Regulacja pionowa elementów infrastruktury podziemnej (studnie, kratki, zawory) pkt.1.5a „.....W przypadku gdy urządzenie przewidziane do wymiany pozostaje w gestii Zamawiającego elementy uzbrojenia do wymiany pozyskuje Wykonawca we własnym zakresie.

**Zwracamy się o zamianę zapisu :**

*„.....W przypadku gdy urządzenie przewidziane do wymiany pozostaje w gestii Zamawiającego elementy uzbrojenia do wymiany Wykonawca otrzyma od Zamawiającego.*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. Regulacja pionowa elementów infrastruktury podziemnej (studnie, kratki , zawory) pkt.1.5a „.....W przypadku gdy urządzenie przewidziane do wymiany pozostaje w gestii Zamawiającego elementy uzbrojenia do wymiany pozyskuje Wykonawca we własnym zakresie.

Zastępuje się zapisem:

„....W przypadku gdy urządzenie przewidziane do wymiany pozostaje w gestii Zamawiającego elementy uzbrojenia do wymiany Wykonawca otrzyma od Zamawiającego.

10. Po przeprowadzonej wizji stwierdzamy, iż część studni jest w złym stanie technicznym, a co za tym idzie brak możliwości osadzenia włazu żeliwnego na istniejącej zniszczonej pokrywie

*Zwracamy się o dodanie pozycji przedmiarowej z podaniem ilości i lokalizacji - **Remont studni wraz z wymianą pokryw** .*

**Odpowiedź:** Oferent powinien dokonać wizji lokalnej w terenie, zapoznać się z warunkami lokalnymi w jakich będą wykonywane roboty, oraz przyszłym terenem budowy, a także sprawdzić zakres i rodzaj robót z przedmiarem i uwzględnić powyższe w oferowanej cenie.

  
**DYREKTOR**  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
w Augustowie  
inż Daniel Hiero