

Augustów dnia: 08.10.2018 r.

Pismo: Dz. T.3441.15/2018

Dotyczy : NR_P.N.15/2018

Wszyscy uczestnicy postępowania

Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje się treść pytań jakie wpłynęły w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Program naprawy nawierzchni ulic w Augustowie - ETAP II”; Ogłoszenie nr 629864-N-2018 z dnia 2018-10-01 r.

Treść pytań wraz z odpowiedziami:

ZESTAW I

1. Prosimy o załączenie projektu budowlanego, SST, opisu (parametry drogi – szerokość, długość)

Odpowiedź: Z uwagi na zakres i charakter robót tj. remont, Zamawiający nie posiada projektu budowlanego. W złączeniu SST. Parametry ulic – szerokość i długość zawarte są w obmiarach przedmiarów robót.

2. Prosimy o podanie rodzaju asfaltu potrzebnego na wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej oraz kategorii ruchu

Odpowiedź: Zgodnie z SST.

3. W przedmiarze robót ul. Turystyczna, pozycja 12 – prosimy o podanie wymiarów krawężników betonowych

Odpowiedź: Krawężniki wystające 15x30 cm, na zjazdach i obniżeniach krawężniki wtopione 15x22 cm.

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Augustowie
inż. Daniel Hiero