

Augustów dnia: 31.07.2019 r.

Pismo: Dz. T.3441.6/2019

## Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy : NR\_P.N./6/2019 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki - Jaziewo od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo, dł. odc. 3,411 km. Ogłoszenie w BZP nr 576874-N-2019 z dnia 2019-07-22 r.

Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje się treść pytań jakie wpłynęły w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki - Jaziewo od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo, dł. odc. 3,411 km” wraz z odpowiedziami.

Treść pytań wraz z odpowiedziami:

### ZESTAW I

1. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 5 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego z dodatkiem 30 % kruszyw łamanych gr. 20 cm

równoważnym rozwiązaniem:

- nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 15 cm
- warstwa separacyjna
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10 gr. 12 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany konstrukcji nawierzchni jezdni.

DYREKTOR  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
w Augustowie  
inż. Dariusz Hiero