

Augustów dnia: 17.09.2020r.

Pismo: Dz. T.3441.9/2020

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

Dotyczy : **NR_P.N./9/2020 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie i wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Augustowie. Ogłoszenie nr 582096-N-2020 z dnia 2020-09-07 r.**

Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje się treść pytań jakie wpłynęły w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie i wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Augustowie” NR_P.N./9/2020** wraz z odpowiedziami.

Treść pytań wraz z odpowiedziami:

ZESTAW I

1. Czy zamawiający posiada zatwierdzoną stałą i czasową organizację ruchu uwzględniającą aktywne przejścia dla pieszych na ul. Wojska Polskiego.
Odpowiedź: Zamawiający udostępni wylonionemu w postępowaniu Wykonawcy zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu dotyczący aktywnych przejść dla pieszych na ul. Wojska Polskiego. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy obowiązujący u Zamawiającego projekt czasowej organizacji ruchu dla robót utrzymaniowych.
2. W SST str. 30 czytamy [...] Prawidłowe funkcjonowanie systemu aktywnego zsynchronizowanego oznakowania przejścia dla pieszych (AZOPP) ma polegać na emisji sygnałów ostrzegawczych pochodzących z APEO i lamp ostrzegawczych umieszczonych nad pionowym znakiem D6 wzajemnie ze sobą zsynchronizowanych. Czy chodzi o pomarańczową lampę ostrzegawczą fi-200mm umieszczoną nad znakiem D6.
Odpowiedź: Lampy ostrzegawcze umieszczone nad pionowym znakiem D6 nie są wymagane. Znaki D6 na aktywnych przejściach dla pieszych mają być znakami D6 z diodami led „kroczący ludzik” reagujący na obecność pieszego
3. W projekcie budowlano wykonawczym na str. 30 i innych stronach czytamy, że w miejscu aktywnych przejść dla pieszych należy zamontować znak drogowy D-6 „kroczący ludzik”.
Zatem czy znaki D6 ma być:
- znakiem D6 z aktywną lampą fi-200 reagującą na obecność pieszego,
- znakiem D6 z diodami led „kroczący ludzik”,
- znakiem D6 z diodami led „kroczący ludzik i aktywną lampą ostrzegawczą fi200mm ”?
Odpowiedź: Znaki D6 na aktywnych przejściach dla pieszych mają być znakami D6 z diodami led „kroczący ludzik” reagujący na obecność pieszego.
4. Szafę należy zasilić z istniejącego obwodu linii oświetlenia ulicznego przy przejściu

na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Norwida latarnia LO24/1 oraz przy przejściu na skrzyżowaniu ulicą Mickiewicza latarnia LO13/1 kablami doziemnymi typu YKY 3x2,5mm². Czy zamawiający udostępni wykonawcy zgodę na zasilenie przejścia dla pieszych z istniejącego obwodu oświetlenia?

Odpowiedź: W zawiązku z uzgodnieniem dokumentacji przez właściciela istniejącego obwodu linii oświetlenia ulicznego dodatkowa zgoda na zasilenie szaf aktywnych przejść nie jest wymagana.

ZESTAW II

1. W zakres prac objętych tym postępowaniem wchodzi wymiana zasilaczy w istniejących lampach, proszę o określenie parametrów jakie muszą spełniać te zasilacze.

Odpowiedź: Należy wymienić zasilacze w istniejących lampach na kompatybilne z zamontowanymi oprawami i o takich parametrach elektrycznych jak w nowo ustawianych lampach zgodnie z dokumentacją projektową tj. zasilacze o prądzie maksymalnym nie mniejszym niż 1000mA sterowane sygnałem DALI. Zasilacze powinny mieć parametry wyjściowe nie gorsze niż:

Pozycja specyfikacji	Wartość	Jednostka
Metoda regulacji	Prąd stały	
Napięcie wyjściowe	35...108	Vdc
Napięcie wyjściowe maks.	150	V
Prąd wyjściowy	0.07...1.05	A
Prąd wyjściowy min. programowalny	300	mA
Prąd wyjściowy min. ściemnianie	70	mA
Tolerancja prądu wyjściowego	± 3	%
Tętnienie prądu wyjściowego LF	≤ 4	%
Tętnienie prądu wyjściowego HF	≤ 4	%
Moc wyjściowa	2.5...75	W

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Augustowie
inż. Daniel Hiero